

S - 3

- ukazatel sledu fází

S - 3

Použití:

Přístroj S-3 je určen pro elektromontážní práce při testování třífázových sítí nízkého napětí do 500V ac.

- indikuje opticky přítomnost napětí připojených jednotlivých fází třífázových sítí
- indikuje správný sled fází třífázových sítí

Technické údaje:

- vstupní napětí fázové 220...289 V
- vstupní napětí sdružené 380...500 V
- kmitočet sítě 50 Hz
- indikace optická
- vlastní spotřeba při 230 V cca 2,5 VA
- krytí IP 40
- zkušební napětí 4 kV
- délka přívodních vodičů 750 mm
- rozměry přístroje 60 × 85 × 24 mm
- hmotnost cca 180 g
- elektromagnetická kompatibilita EN 61326-1



eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika

Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701

Fax: +420 - 516 432 999